
Tilaaaja Lumir Oy
Tomi Saastamoinen
Aleksanterinkatu 44
00100 Helsinki

Tilaus E-mail, Tomi Saastamoinen, 9.5.2014

Yhteyshenkilö VTT Expert Services Oy
Myyntipäällikkö Miko Makkonen
PL 1001, 02044 VTT
Puh. + 358 20 722 5488
E-mail: miko.makkonen@vtt.fi

Tehtävä Lausunto ruiskutettavan akustiikkatuotteen CE-merkintätarpeesta

Taustatiedot Lumir Oy toimittaa ruiskutettavia akustiikkatuotteita tuotemerkeillä Lumir Spray ja Lumir Board, joiden tarkoituksena on parantaa huonetilan akustikkaa ja vähentää jälkikaiunta-aikoja. Tuote ruiskutetaan, joko suoraan käsiteltävälle pinnalle, kyseessä ollessa Lumir Spray sovellus tai valmistajan määrittelemän sisäkattolevyn päälle, kyseessä ollessa Lumir Board sovellus.

On ollut epäselvyyttä siitä, kuuluuko tuote CE-merkinnän piiriin.

Lausunto Saatujen tietojen ja EN standardien läpikäymisen perusteella voidaan todeta seuraavaa:
Tuote ei käsityksemme mukaan kuulu pakollisen CE-merkinnän piiriin rakennustuoteasetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti, koska sille ei ole harmonisoitua tuotestandardia.

Tuotteen asentaminen sisäkattolevyn päälle ei kuitenkaan poista alakattojärjestelmiä ja/tai niiden komponentteja, kuten sisäkattolevyjä koskevaa CE-merkintä velvoitetta, vaan ne on tarkasteltava erikseen kulloinkin kyseeseen tulevan harmonisoidun tuotestandardin perusteella.

Espoossa, 22.5.2014



Tiina Ala-Outinen
Liiketoimintapäällikkö



Miko Makkonen
Myyntipäällikkö

JAKELU Tilaaaja
VTT Expert Services Oy /Arkisto

Alkuperäinen
Alkuperäinen